

Календарний

Форма № 11-НКРЕКП
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018 № 374

Звітність
ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
за I квартал 2021 року
(квартал)

Подають:	Терміни подання
Ліцензіанти, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, - Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	До 20 числа місяця наступного за звітним періодом

Респондент:
Найменування: АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Місцезнаходження:

(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо).

№ будинку / корпусу, № квартири / офісу)

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт·год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис. кВт·год*
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього						
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням		без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням	без попередження		з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата										
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005	0,0	0,8		8,7		1,1	10,6	0,00	0,02		0,02		0,01	0,06	0,3	9,9		113,6	12,5	136,3							0,000	40	581283,846	
27,5 - 35 кВ	010	19,2	3,3		3,1		14,1	39,7	0,10	0,08		0,03		0,16	0,37	181,4	29,8		40,4	124,5	376,2	0,002	0,008			0,017	0,027	112	164464,708		
6 - 20 кВ	015	130,4	66,3	1,7	179,8	8,9	130,8	517,9	0,54	1,59	0,01	0,29	0,03	0,85	3,31	959,6	641,5	36,0	1874,3	81,9	1385,4	4978,7	0,005	0,182		0,016	0,037	0,240	5 659	1304989,505	
	020	95,1	66,9	2,2	57,6	6,8	108,6	337,2	0,40	1,86	0,02	0,18	0,02	0,79	3,26	509,8	431,5	33,8	333,7	42,1	797,2	2148,1	0,004	0,220		0,011	0,031	0,267	3 267	933239,943	
	025	195,5	65,2	0,9	405,4	12,7	171,7	851,3	0,80	1,11	0,01	0,49	0,03	0,96	3,40	449,8	210,0	2,2	1540,7	39,8	588,2	2830,6	0,008	0,111		0,025	0,047	0,191	2 392	371749,562	
0,4 кВ	030	12,7	9,6	0,1	2,6	0,1	5,9	31,1	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12	68,0	63,1	1,0	20,3	1,0	40,6	194,0		0,000		0,000	0,000	1 045 245	3786169,815		
	035	8,7	8,9	0,2	1,2	0,2	5,3	24,3	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	32,0	39,2	0,9	5,5	0,9	25,7	104,3		0,000		0,000	0,000	678 315	2638065,691		
	040	20,2	11,1	0,0	5,3	0,1	6,9	43,6	0,07	0,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,16	36,0	23,8	0,0	14,8	0,1	14,9	89,8				0,000	0,000	366 930	1148104,124		
Усього	045	162,4	80,0	1,8	194,2	9,0	151,8	599,2	0,69	1,75	0,01	0,34	0,03	1,05	3,87	1209,3	744,3	37,0	2048,7	82,9	1563,1	5685,3	0,007	0,190	0,000	0,016	0,000	0,054	1 051 056	5836907,874	

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерви в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник)

Виконавець

телефон:

Кокута Сергій Степанович
(П.І.Б.)

факс:

048-705-21-29

електронна пошта:

1_KokutsaSS@dtek.com

Григор'єв Дмитро Іванович
(П.І.Б.)