

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

вул. Миколи Боровського, 28 Б м. Одеса, 65031
Тел.(048) 705-22-59; факс (048) 705-20-79
Код ЄДРПОУ 00131713
E-mail: kanc@od.energy.gov.ua



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОДЕССАОБЛЭНЕРГО»

ул. Николая Боровского, 28,Б г. Одесса, 65031
Тел.(048) 705-22-59; факс (048) 705-20-79
Код ЕДРПОУ 00131713
E-mail: kanc@od.energy.gov.ua

18.04.2019 №101/17/03-1823
На № 345 від 23.03.2017 р.

Начальнику управління
цінової політики в
електроенергетиці
Кайдашу Р.Ю.
вул. Смоленська, 19,
м. Київ, 03680

Про надання форми моніторингу
11-НКРЕ за I квартал 2019 р.

Надсилаємо Вам інформацію за формою моніторингу щодо показників надійності електропостачання (11-НКРЕ) по АТ «Одесаобленерго» за I квартал 2019 р.

Додаток: Звіт щодо показників надійності електропостачання (11-НКРЕ)
по АТ «Одесаобленерго» за I квартал на 1 арк. у 1 прим.

Директор технічний

С.А.Песков

Форма № 11-НКРЕ
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
25 липня 2013 № 1015
за погодженням з Держстатом України

Звітність
ЗВІТ ПРО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЧАННЯ
за I квартал 2019 року
(квартал)

Ліцензіанти, які здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, - Національний комітет регулювання електроенергетики України	Термін подання
20-й день після звітного кварталу,	

Респондент:
Найменування ПАТ "Олександренерго"
Місцезнаходження

Потенціал ліцензії: об'єкт - Листопади Республіки Кірово, район: населений пункт, суттєві приросток, електрика мережі.

Мобільний телефон: 093 123 45 67

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

Рівень напруги	Код рада	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.						Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)						Розрахунковий обсяг надійності електроенергії (ENS), тис. кВт·год						Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)						Кількість току пробою електричної енергії, одиниць тис. кВт·год**					
		усього						усього						усього						усього											
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви			заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви			заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви			заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви								
		з попередженням	без попередженням	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіатів	з попередженням	без попередженням	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіатів	з попередженням	без попередженням	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіатів	з попередженням	без попередженням	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіатів						
A	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005		2,7				0,2	2,9	0,01					0,01	0,01	15,0					1,2	16,2						0,000	37	233148,565	
27,5 - 35 кВ	010	18,1	6,3		0,1	0,1	2,1	26,7	0,06	0,07				0,06	0,20	136,1	30,2		0,6	0,5	17,9	205,3		0,003				0,003	169	175569,120	
6 - 20 кВ	015	92,8	116,2	2,9	4,7	2,7	97,8	317,2	0,40	1,46	0,02	0,02	0,02	0,76	2,68	655,6	1023,8	46,2	34,2	18,6	984,3	2762,7	0,001	0,134	0,002	0,001		0,068	0,205	6,326	1432193,573
У тому числі у міських населених пунктах	020	64,3	94,3	2,0	0,8	1,8	77,0	240,2	0,29	1,47	0,03	0,01	0,01	0,73	2,53	375,7	609,9	28,1	4,1	7,7	575,6	1601,2	0,001	0,118	0,002	0,001		0,073	0,196	3,606	1130070,033
У сільських населених пунктах	025	144,4	156,1	4,6	11,8	4,5	135,6	456,9	0,61	1,45	0,02	0,03	0,03	0,83	2,97	279,9	413,9	18,1	30,1	10,9	408,7	1161,6	0,001	0,162				0,058	0,221	2,770	302123,540
0,4 кВ	030	11,1	19,7	1,3	0,1	0,2	6,8	39,3	0,04	0,14	0,01	0,00	0,00	0,05	0,24	66,7	126,2	11,1	0,5	1,5	51,9	257,9	0,000	0,001	0,000	0,000	0,002	0,004	1 052,470	5653792,590	
У тому числі у міських населених пунктах	035	7,6	18,7	2,0	0,1	0,1	6,6	35,1	0,03	0,13	0,01	0,00	0,00	0,04	0,22	29,5	82,6	11,1	0,5	0,6	36,5	169,7		0,000			0,002	0,002	679 638	2627657 433	
У сільських населених пунктах	040	17,6	21,6		0,0	0,5	7,1	46,9	0,07	0,16	0,00	0,00	0,00	0,06	0,29	37,2	43,7		0,0	0,9	15,4	97,2	0,000	0,003	0,001	0,000	0,003	0,008	373 412	1028135,518	
Усього	045	122,0	145,0	4,2	4,9	3,1	107,0	386,1	0,50	1,69	0,03	0,02	0,02	0,87	3,14	858,4	1215,3	57,3	35,3	20,6	1055,3	3242,2	0,001	0,138	0,002	0,001	0,000	0,070	0,212	1 659 002	5516704,208

* - Рівень напруги електричної мережі, значення або відсоток якого привласнено до перерв в електропостачанні.

Керівник (підпис)

(підпис)

Виконавець

Стонов Д.О.

(ПІБ)

телефон:

048-705-54-33

факс:

048-705-21-29

електронна пошта:

d.stonov@oblenetopressa.ua

С.А.Песков
(ПІБ)

