Форма № 11-НКРЕКП
(квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018 № 374

Звітність

ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

за II квартал 2021 року
(квартал)

Подають:	Терміни подання
Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, - Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	До 20 числа місяця наступного за звітним періодом

Респондент:
Найменування АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Місцезнаходження
(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.

Рівень напруги*	Код рядка	заплановані перерви: з попередженням	заплановані перерви: без попередження	незаплановані (аварійні) перерви: з вини інших ліцензіатів або споживачів	незаплановані (аварійні) перерви: форс-мажорні обставини	незаплановані (аварійні) перерви: з вини інших осіб	незаплановані (аварійні) перерви: технологічні порушення в мережах ліцензіата	усього
А	Б	010	020	030	040	050	060	065
110 / 154 кВ	005		0,0		0,1		12,9	13,1
27,5 - 35 кВ	010	19,9	5,5		2,4		20,7	48,4
6 - 20 кВ	015	207,5	71,5	1,7	21,2	1,7	154,1	457,7
У тому числі у міських населених пунктах	020	149,5	58,2	0,9	10,0	1,3	132,5	352,5
у сільських населених пунктах	025	314,5	96,0	3,1	41,9	2,4	194,0	651,9
0,4 кВ	030	14,0	10,8	0,1	0,1	0,0	4,0	29,1
У тому числі у міських населених пунктах	035	10,1	10,3	0,2	0,0		3,0	23,6
у сільських населених пунктах	040	21,1	11,8	0,1	0,3	0,0	5,9	39,3
Усього	045	241,3	87,8	1,8	23,9	1,7	191,7	548,3

Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)

Рівень напруги*	Код рядка	заплановані перерви: з попередженням	заплановані перерви: без попередження	незаплановані (аварійні) перерви: з вини інших ліцензіатів або споживачів	незаплановані (аварійні) перерви: форс-мажорні обставини	незаплановані (аварійні) перерви: з вини інших осіб	незаплановані (аварійні) перерви: технологічні порушення в мережах ліцензіата	усього
А	Б	070	080	090	100	110	120	125
110 / 154 кВ	005		0,01		0,01		0,09	0,11
27,5 - 35 кВ	010	0,13	0,16		0,02		0,17	0,48
6 - 20 кВ	015	0,78	1,51	0,01	0,11	0,01	1,00	3,41
У тому числі у міських населених пунктах	020	0,57	1,64	0,01	0,07	0,01	0,96	3,26
у сільських населених пунктах	025	1,16	1,26	0,02	0,18	0,01	1,08	3,71
0,4 кВ	030	0,04	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,12
У тому числі у міських населених пунктах	035	0,03	0,05	0,00	0,00		0,02	0,09
у сільських населених пунктах	040	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
Усього	045	0,94	1,73	0,01	0,14	0,01	1,29	4,12

Розрахунковий обсяг недовідпущеної електричної енергії (ENS), тис. кВт·год

Рівень напруги*	Код рядка	заплановані перерви: з попередженням	заплановані перерви: без попередження	незаплановані (аварійні) перерви: з вини інших ліцензіатів або споживачів	незаплановані (аварійні) перерви: форс-мажорні обставини	незаплановані (аварійні) перерви: з вини інших осіб	незаплановані (аварійні) перерви: технологічні порушення в мережах ліцензіата	усього
А	Б	130	140	150	160	170	180	185
110 / 154 кВ	005		0,3		1,3		165,8	167,4
27,5 - 35 кВ	010	150,5	42,4		19,5		192,3	404,7
6 - 20 кВ	015	1531,2	647,8	35,2	206,5	15,2	1595,4	4031,3
У тому числі у міських населених пунктах	020	816,8	349,0	27,9	63,9	6,0	884,9	2148,5
у сільських населених пунктах	025	714,5	298,8	7,3	142,6	9,2	710,5	1882,9
0,4 кВ	030	76,3	69,0	1,1	0,7	0,0	24,4	171,4
У тому числі у міських населених пунктах	035	41,4	43,9	0,9	0,1		12,9	99,2
у сільських населених пунктах	040	34,8	25,1	0,1	0,5	0,0	11,5	72,2
Усього	045	1758,0	759,5	36,3	227,9	15,2	1977,9	4774,8

Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)

Рівень напруги*	Код рядка	заплановані перерви: з попередженням	заплановані перерви: без попередження	незаплановані (аварійні) перерви: з вини інших ліцензіатів або споживачів	незаплановані (аварійні) перерви: форс-мажорні обставини	незаплановані (аварійні) перерви: з вини інших осіб	незаплановані (аварійні) перерви: технологічні порушення в мережах ліцензіата	усього	Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт год**
А	Б	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005		0,014				0,010	0,023	13	66506,079
27,5 - 35 кВ	010	0,000	0,012		0,002		0,002	0,017	110	137933,284
6 - 20 кВ	015	0,033	0,276		0,018		0,067	0,394	5 659	1304989,505
У тому числі у міських населених пунктах	020	0,038	0,324		0,026		0,070	0,458	3 267	933239,943
у сільських населених пунктах	025	0,023	0,189		0,003		0,062	0,277	2 392	371749,562
0,4 кВ	030		0,000	0,000				0,000	1 045 245	3786169,815
У тому числі у міських населених пунктах	035		0,000					0,000	678 315	2638065,691
у сільських населених пунктах	040		0,000	0,000				0,000	366 930	1148104,124
Усього	045	0,033	0,302	0,000	0,020	0,000	0,079	0,435	1 051 027	5295598,683

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призвело до перерви в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник) ____________ (підпис) Григор'єв Дмитро Іванович (П.І.Б.)

Виконавець Кокуца Сергій Степанович (П.І.Б.)

телефон: 048-705-21-51 факс: 048-706-21-29 електронна пошта: KokutsaSS@dtek.com

ТОВАРИСТВО ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ІДЕНТ. КОД 00131713