

ІНФОРМАЦІЯ							
щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" за 2024 рік							
Стандарт		Загальні стандарти		Гарантовані стандарти			
		встановлений НКРЕКП рівень	фактичний рівень виконання. %	сума компенсацій, виплачена споживачам у звітному періоді, тис. грн	кількість випадків надання компенсацій споживачам		
					побутовим	непобутовим	
						малим побутовим	іншим
Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд		75%	86,5%				
Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру		10%	3,0%				
Дотримання показників змінення напруги, встановлених Кодексом системи розподілу				1032,81	6572	125	33
Усунення причин недотримання показників якості електричної енергії та результатами розгляду скарги /звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії):							
у разі можливості їх усунення оперативними діями персоналу ОСР	30 днів			-	-	-	-
у разі необхідності проведення будівельних робіт або заміни елементів мережі	180 днів			802,20	3560	21	16
Розгляд скарги/звернення/претензії споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) щодо якості електричної енергії:							
без проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу	15 днів			-	-	-	-
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу	30 днів			-	-	-	-
у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії відповідно до вимог глави 13.2 розділу XIII Кодексу систем розподілу для групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії)	45 днів			-	-	-	-
Відновлення електропостачання після початку перерви в електропостачанні	22 години			530,80	1305	96	15

Відновлення електропостачання після початку планової перерви в електропостачанні з попередженням споживачів	12 годин та 6 годин у зимові місяці сумарно на добу			-	-	-	-
Відновлення електропостачання після початку планової перерви в електропостачанні з попередженням споживачів (для планових перерв, які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСРта/або річної програмою ремонтів ОСР, та/або при реалізації договорів приєднання електроустановок споживачів згідно з чинними нормативними документами)	24 години та 8 годин у зимові місяці сумарно на добу			-	-	-	-
Видача технічних умов на приєднання разом із проектом договору про приєднання :							
для стандартного приєднання	10 роб. днів			-	-	-	-
для нестандартного приєднання без необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі	10 роб. днів			-	-	-	-
для нестандартного приєднання за необхідності погодження технічних умов з оператором системи передачі	20 роб. днів			-	-	-	-
Повідомлення про відмову у приєднанні електроустановок замовника до електричних мереж ОСР	2 роб. днів			-	-	-	-
Подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання замовника:							
якщо подання напруги не потребує припинення електропостачання інших користувачів	5 роб. днів			-	-	-	-
якщо подання напруги потребує припинення електропостачання інших користувачів	10 роб. днів			-	-	-	-
Підключення електроустановок замовника до електричної мережі:							
якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших Користувачів	5 роб. днів			0,4	1	-	-
якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів	10 роб. днів			-	-	-	-
Видача паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу	3 роб. днів			0,2	1	-	-
Видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу	10 роб. днів			-	-	-	-
видача паперового примірника підписаного договору про приєднання	3 роб. днів			-	-	-	-

видача замовнику проєкта багатостороннього договору про приєднання і проєкта технічних умов	10 роб. днів			0,2	1	-	-
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за заявою споживача	5 роб. днів			-	-	-	-
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка відключена за ініціативою ОСР:							
у міській місцевості	3 роб. днів			-	-	-	-
у сільській місцевості	5 роб. днів			0,4	2	-	-
Відновлення електроживлення електроустановки споживача, яка була відключена за зверненням електропостачальника:							
у міській місцевості	3 роб. днів			0,2	1	-	-
у сільській місцевості	5 роб. днів			-	-	-	-
позачерговий контрольний огляд та огляд схеми підключення засобів комерційного обліку електричної енергії	20 днів			-	-	-	-
Розгляд звернень /скарг/претензій споживачів	30 днів			1,2	-	-	2
Розгляд звернень /скарг/претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку	45 днів			-	-	-	-
Розгляд звернень споживачів щодо відшкодування збитків, завданих унаслідок недотримання ОСР показників якості електропостачання	30 днів			-	-	-	-
Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунка за послуги з розподілу електричної енергії	5 роб. днів			1,0	3	1	-
позачергова технічна перевірка та експертиза засобів вимірювальної техніки проводяться	20 роб. днів			-	-	-	-
Розгляд звернень споживачів щодо виправлення помилкових показів лічильника у платіжному документі:							
без потреби проведення перевірки лічильника	5 днів			-	-	-	-
у разі потреби проведення перевірки лічильника	20 днів			-	-	-	-
Установлення, введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового споживача	7 роб. днів			0,4	2	-	-
Заміна лічильника електричної енергії	7 роб. днів			0,4	2	-	-
зміна місця встановлення лічильника електричної енергії	14 роб. днів			-	-	-	-
Кількість перерв в електропостачанні протягом року в точці розподілу споживача:				-	-	-	-

для запланованих перерв без попередження споживача та перерв з причин технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата				-	-	-	-
у міській місцевості	менше 7			-	-	-	-
у сільській місцевості	менше 9			1,4	1	-	-
для запланованих перерв із попередженням споживачів	менше 12			-	-	-	-
Разом:				2371,61	11451	243	66

