

Величини коефіцієнтів завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі напругою 35-110(154) кВ АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (для кожної територіальної одиниці оператора системи розподілу), розрахованих згідно з Методикою (порядком) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 грудня 2018 року № 1965, та використаних при розрахунку ставок плати за нестандартне приєднання потужності на 2025 рік

Найменування територіальної одиниці одиниці ОСР	Кзтт
Центральний регіон	0,54
Одеський регіон	0,443
Ізмаїльський регіон	0,403
Подільський регіон	0,375