

Копія



**ДТЕК Одеські
Електромережі**

Оператор системи
розподілу

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
вул. Миколи Боровського, 28-б
м. Одеса, 65031, Україна
т.: +38 048 705 22 59
ф: +38 048 705 20 79

код ЄДРПОУ 00131713

23.11.2020 № 101/17/03-5408
На № 374 від 12.06.2018 р.

Національна Комісія, що
здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
вул. Смоленська, 19,
м. Київ, 03680

Відділ НКРЕКП
в Одеській області
вул. Івана Франка, 55, оф. 14
м. Одеса, 65049

Про надання виправленої форми звітності
11-НКРЕКП - за III квартал 2020 р.

Направляємо Вам виправлену форму звітності щодо показників надійності (безперервності) електропостачання за формою 11 НКРЕКП (квартальна) по АТ «ДТЕК Одеські електромережі» замість раніше направленої Вам форми звітності №101/17/03-4645 від 16.10.2020 р.

Прошу врахувати, згідно з постановою №374 від 12.06.2018 р. п.2.6 зміни, що внесені за результатами перевірок Кілійського РЕМ, Балтського РЕМ, Захарівського РЕМ.

Додаток: Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання за III квартал 2020 р. на 1 арк. у 1 прим.

Директор операційний



Д.І. Григор'єв

Вик. 048-705-21-51
Кокуца С.С.

Форми № 11-Н/РЕКЛІ
(картальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
12.06.2018 № 374

Звітність
ЗВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
за III квартал 2020 року
(квартал)

Ресурсант: Найменування Місцезнаходження	ПАТ "Одесаобленерго"
Податок:	Термін подання
Ліцензії, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії - Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	До 20 числа місяця наступного за звітним періодом

Виповнений листок обліку / Інформація / Розподіл / Форма, район, населений пункт, фізичні адреси, станція енергії

№ форми / періоду, № кварталу / року

Рівень напруги	Код району	Індекс середньої тривалості безперервної подачі електроенергії (SAIDI), год										Індекс середньої частоти даних перерв в електропостачанні (SAIFI)										Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)										Кількість точок матеріального обліку електричної енергії, одиниць	Сума спостережуваних перерв, тис. год															
		заплановані перерви					незаплановані (випадкові) перерви					заплановані перерви					незаплановані (випадкові) перерви					заплановані перерви					незаплановані (випадкові) перерви																					
		з попередженнями					з вини інших підприємств або споживачів					форс-мажорні обставини					з вини інших підприємств або споживачів					технологічні порушення в мережах ліній					з вини інших підприємств або споживачів							фор-мажорні обставини					з вини інших підприємств або споживачів					технологічні порушення в мережах ліній				
		без попередження	з вини інших підприємств або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших підприємств або споживачів	технологічні порушення в мережах ліній	без попередження	з вини інших підприємств або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших підприємств або споживачів	технологічні порушення в мережах ліній	без попередження	з вини інших підприємств або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших підприємств або споживачів	технологічні порушення в мережах ліній	без попередження	з вини інших підприємств або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших підприємств або споживачів	технологічні порушення в мережах ліній	без попередження	з вини інших підприємств або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших підприємств або споживачів	технологічні порушення в мережах ліній	без попередження	з вини інших підприємств або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших підприємств або споживачів	технологічні порушення в мережах ліній																	
A	B	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260																	
110 / 154 кВ	005	5.1	0.4				2.5	8.0	0.02	0.01				0.05	0.07	0.07	35.0	3.1			2795.9	2834.0									0.006	49	38072.556															
27.5 - 35 кВ	010	15.6	5.2				10.8	35.4	0.06	0.20		0.01	0.00	0.14	0.41	2949.0	1102.5														0.008	123	49687.795															
6 - 20 кВ	015	200.5	130.7	0.9	27.3	0.2	127.6	487.1	0.85	1.74	0.00	0.07	0.00	0.96	3.62	19456.1	82342.9	23.2	1142.2	4.3	56299.3	33408.0	0.036	0.252						0.036	9225	51203797.646																
У тому числі у міських населених пунктах	020	175.6	117.7	1.0	18.8	0.0	113.4	426.6	0.79	1.87	0.00	0.06	0.00	0.98	3.71	31367.2	33665.0	15.1	1017.1	3.4	10646.7	76714.6	0.046	0.310						0.042	0.398	3 271	19703572.726															
у сільських населених пунктах	025	247.3	155.0	0.7	43.2	0.2	154.2	600.9	0.97	1.48	0.01	0.09	0.01	0.91	3.47	16319.9	48377.9	8.1	125.1	0.9	45442.6	257553.4	0.016	0.145						0.026	0.187	2 615	31500214.920															
0.4 кВ	030	15.0	15.4	0.1	0.3	8.2	7.4	38.8	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.04	0.16	18564.2	5318.9	0.9	14.1	1.2	5536.6	29418.0	0.000	0.000						0.000	0.000	1 073 281	228236371.920															
У тому числі у міських населених пунктах	035	10.3	12.9	0.0	0.9	0.2	6.4	30.8	0.03	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.13	7339.1	2533.3	0.9	3.5	1.1	2175.5	12073.5								0.000	0.000	701 160	9044950.098															
у сільських населених пунктах	040	23.9	20.0	0.0	0.4	1.0	9.0	23.0	0.08	0.10	0.00	0.00	0.00	0.05	0.22	11217.1	2765.6	0.0	10.6	0.1	3351.1	17344.5	0.000	0.000						0.000	0.000	372 121	137786321.822															
Усього	045	284.2	151.7	3.4	31.9	0.4	144.2	569.1	0.97	2.02	0.00	0.08	0.00	1.19	4.26	24306.4	8867.4	24.1	1180.2	6.2	77108.8	409986.1	0.036	0.257	0.000	0.000	0.000	0.000	0.044	1 527	1 879 339*	28032755.817																

* - Значення в герцях вперше за звітний період року.

Керівник (власник)
Виконавець
телефон:
факс:
електронна пошта:
Григор'єв Дмитро Іванович
(ПІБ)
s.kokuts@odessaoblenenergo.ua