

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

вул. Миколи Боровського, 28 Б м. Одеса, 65031
Тел.(048) 705-22-59; факс (048) 705-20-79
Код ЄДРПОУ 00131713
E-mail: kanc@od.energy.gov.ua



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОДЕССАОБЛЭНЕРГО»

ул. Николая Боровского, 28,Б г. Одесса, 65031
Тел.(048) 705-22-59; факс (048) 705-20-79
Код ЕГРПОУ 00131713
E-mail: kanc@od.energy.gov.ua

№ 101/17/03-5273 від 16.10.2019 р
На № 374 від 12.06.2018 р.

Начальнику управління
цінової політики в
електроенергетиці
Кайдашу Р.Ю.
вул. Смоленська, 19,
м. Київ, 03680

Начальнику територіального
підрозділу НКРЕКП
в Одеській області
Старостіну О. Л.
вул. Івана Франка, 55, оф. 14
м. Одеса, 65049

Про надання форми моніторингу
11-НКРЕ за III квартал 2019 р.

Надсилаємо Вам інформацію за формою моніторингу щодо показників надійності електропостачання (11-НКРЕ) по АТ «Одесаобленерго» за III квартал 2019 р.

Додаток: Звіт щодо показників надійності електропостачання (11-НКРЕ)
по АТ «Одесаобленерго» за III квартал на 1 арк. у 1 прим.

Директор операційний



Д.І. Григор'єв

Терміни подання

До 20 числа місяця наступного
за звітним періодом

АТ "Одесаобленерго"

(попитовий індекс, область: Автономна Республіка Крим, район: маслівський пункт, будинок і провулок, площа тютюно-

Νέ διδύμικη / κορινθίη. Νέ καμνισμένη / οφείλει

Рівень напруги	Код	Індекс середньої прикладності даних перерв в електромережах (СМД), тис.						Індекс середньої частоти даних перерв в електромережах (СМД)						Розрахунковий обсяг наданої послуги електроенергії (ЕНС), тис. кВт·год						Індекс середньої частоти коротких перерв в електромережах (МАРП)						Кількість трьохфазних коротких перерв електроенергії, одиниць	Споживання електроенергії, кВт·год**				
		з попередженнями		без попередження		усього	з попередженнями		без попередження		усього	з попередженнями		без попередження		усього	з попередженнями		без попередження		усього										
		перерви	перерви	перерви	перерви		перерви	перерви	перерви	перерви		перерви	перерви	перерви	перерви		перерви	перерви	перерви	перерви		перерви	перерви								
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
	110/154 кВ	005	1,3	0,3		0,7	1,3	3,7	0,01	0,02		0,00	0,01	0,02	0,07	0,28	110,6	40,3	1,3	3,4	12,9	33,9	213,4	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37	25148,565
	27,5-35 кВ	010	6,2	5,9	0,3	0,6	2,0	19,6	0,03	0,16	0,00	0,01	0,02	0,07	0,28	1218,1	773,2	38,1	190,3	24,2	1160,5	3406,4	0,010	0,148	0,017	0,000	0,000	0,000	166	173560,120	
	6-20 кВ	015	151,1	87,8	3,4	21,1	3,8	131,8	399,1	0,50	1,49	0,02	0,05	0,02	0,35	3,03	1218,1	773,2	38,1	190,3	24,2	1160,5	3406,4	0,010	0,148	0,017	0,000	0,000	0,000	6 527	136897,464
	У тому числі у місцях наведених пунктах	020	118,8	71,4	1,6	8,1	2,8	99,4	302,1	0,36	1,46	0,01	0,02	0,02	0,29	2,67	786,6	451,1	19,5	58,5	9,9	666,6	1992,2	0,015	0,142	0,009	0,167	0,009	0,000	3 066	105478,832
У тому числі у місцях наведених пунктах	025	209,7	112,5	6,7	44,8	5,5	196,7	575,0	0,76	1,55	0,04	0,10	0,03	1,22	3,70	431,4	324,1	18,6	131,8	14,5	405,9	1414,1	0,001	0,159	0,032	0,192	0,032	0,000	2 721	315196,632	
0,4 кВ	030	11,8	16,5	0,7	0,5	0,2	9,2	38,8	0,03	0,10	0,00	0,00	0,00	0,06	0,20	65,1	104,3	5,0	3,5	1,1	59,5	238,4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 032 598	3691019,045	
У тому числі у місцях наведених пунктах	035	7,7	13,8	0,9	0,0	0,1	7,1	29,7	0,02	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0	61,2	4,7	0,2	0,7	36,6	140,4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	678 943	264761,647	
У складських наведених пунктах	040	19,1	21,3	0,2	1,3	0,4	13,0	55,4	0,06	0,13	0,00	0,00	0,00	0,08	0,26	28,1	43,0	0,2	3,3	0,4	22,8	98,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	373 635	1045257,398	
Усього	045	170,3	110,5	4,4	22,2	6,7	147,0	461,2	0,58	1,77	0,03	0,06	0,04	0,39	3,52	411,3	930,2	44,4	199,2	41,9	1264,0	3891,0	0,010	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 629 128	5489724,194

Григор'єв Д. І.

(міліне)
Кокуца СС

факс:

електронна пошта:

s.kokutsa@oblenergo.odessa.ua